

Для вида разрешенного использования земельного участка: Производственная деятельность. (6.0)

Без ограничений.	Без ограничений.	Мин.размер ЗУ - 1000 кв.м.	Отступы от границ земельного участка - 3м, со стороны магистральных улиц - 5 м	Без ограничений.	Без ограничений.	Без ограничений.	В соответствии с действующими техническими регламентами, правилами и нормами.
------------------	------------------	----------------------------	--	------------------	------------------	------------------	---



ИСХ-12-56126

**КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«Камчатский водоканал»**

683009, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, 3/1, тел. 8 (4152) 300-230

E-mail – Prjemnaya@pkvoda.ru, www.pkvoda.ru

ИНН/КПП 4101119472/410101001 ОГРН 1074101006726

БИК 043002717 к/с 30101810100000000717 р/с 40602810000100000036 АКБ «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО)

Исх. № 22-16774/12

от «07.06» 2022 г.

На исх. № 2263 от 23.05.2022 г.

Главе администрации Елизовского
городского поселения
Масло В. А.

684000, г. Елизово, ул. В.Кручины д.20
тел. 8 (415 31) 7-28-77
egp@admelizovo.ru

Уважаемый Владислав Анатольевич!

На Ваш запрос о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения ВКХ земельного участка с кадастровым номером: **41-05-0101003-3469**, местоположением: Камчатский край, Елизовский район, г.Елизово, сообщаем, что в запрашиваемом районе КГУП «Камчатский водоканал» не располагает резервом мощности по производству соответствующего ресурса.

В связи с отсутствием свободной мощности на водозаборе «Пограничный», присоединение данного участка к сетям инженерно-технического обеспечения ВКХ невозможно.

Главный инженер

Луговых Д.Л.

Согласовано: И.о. начальника ПО А. Васильева Л.С.
Исп: инженер ПО Гришин М.С.
тел.2-00-62



Камчатскэнерго

Коммунальная энергетика

Филиал ПАО «Камчатскэнерго»
Коммунальная энергетика

ул. Набережная, д. 30, г. Петропавловск-Камчатский,
Камчатский край,
Российская Федерация, 683000

т./ф.: +7 (4152) 20-19-99

gdo-komm@kamenergo.ru
kamenergo.ru

от 16.05.2022 № 37/2464

на № 2277 от 23.05.2022

на № 2278 от 23.05.2022

О представлении информации
о технических условиях

Главе администрации
Елизовского городского
поселения

Масло В.А.

В. Кручины ул., д. 20,
г. Елизово, 684000

Эл. почта: egp@admelizovo.ru

Уважаемый Владислав Анатольевич!

На Ваши письма сообщаю, что на момент обращения выдать технические условия подключения к системам теплоснабжения ПАО «Камчатскэнерго» объекта капитального строительства, планируемого к расположению на земельном участке с кадастровым номером **41:05:0101003:3469** по адресу: Камчатский край, г. Елизово не представляется возможным в связи с недостатком резерва мощности ближайшего источника теплоснабжения (Котельная № 18 г. Елизово).

Рекомендую предусмотреть автономный источник теплоснабжения.

Директор

Г.В. Нефедов

П.А. Кривошеин
8 (4152) 307-048



Камчатскэнерго

Центральные электрические сети

Филиал ПАО «Камчатскэнерго»
Центральные электрические сети

ул. Сахалинская, д. 28, г. Петропавловск-Камчатский,
Камчатский край,
Российская Федерация, 683030

т.: (4152) 24-55-57
ф.: (4152) 307-405

Secr_CES@kamenergo.ru;
kamenergo.ru

от 04.06.2022 № 04/966

На № 2262 от 23.05.2022
На № 2266 от 23.05.2022

О технологическом присоединении

Главе администрации
Елизовского городского
поселения

В.А. Масло

В. Кручины ул., д. 20,
Елизово г.,
Камчатский край,
684000

Тел./факс: 8(41531)7-28-77

**E-mail: egp@admelizovo.ru
arch@admelizovo.ru**

Уважаемый Владислав Анатольевич!

В ответ на Ваше письмо о выдаче технических условия для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, на земельном участке с кадастровым № 41:05:0101003:3469 (далее – Объект), сообщаю следующие технические условия для подключения объекта мощностью до 150 кВт (0,4 кВ) по 3 категории НЭС к электрическим сетям ПАО «Камчатскэнерго» по состоянию на 06.06.2022 г.

Мероприятия, выполняемые сетевой организацией:

- строительство ЛЭП до 1 кВ расчетного сечения от РУ-0,4 кВ ТП-40 до энергопринимающего устройства Заявителя (точка присоединения энергопринимающего устройства располагается не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка Заявителя);
- установку на границе раздела балансовой принадлежности сетей интеллектуального прибора учета электроэнергии с возможностью удаленного сбора данных;
- разработка проекта электроснабжения объекта до точки присоединения энергопринимающих устройств Заявителя.

Мероприятия, выполняемые заявителем:

- строительство ЛЭП до 1 кВ расчетного сечения от ВРУ-0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающего устройства Заявителя (точка присоединения энергопринимающего устройства располагается не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка Заявителя);
- установку ВРУ-0,4 кВ;

- комплектацию ВРУ-0,4 кВ устройством защиты.

Размер платы за технологическое присоединение к распределительным сетям ПАО «Камчатскэнерго», рассчитанный в соответствии с постановлениями Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 20.12.2021 № 349, от 04.05. 2022 № 69, ориентировочно составит:

– **550,00** руб. (с НДС) в случае подачи заявки с максимальной мощностью до 15 кВт по уровню напряжения 0,4 (0,23) кВ по 3 категории надежности электроснабжения, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

– **81 753,60** руб. (с НДС) в случае подачи заявки с максимальной мощностью свыше 15 кВт до 150 кВт по уровню напряжения 0,4 кВ по 3 категории надежности электроснабжения или не соблюдаются условия по расстоянию до ближайших сетей необходимого класса напряжения.


Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению Объекта составит до шести месяцев с момента заключения договора.

Срок действия технических условий составляет до пяти лет со дня заключения договора.

В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям или иным лицам, к электрическим сетям, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее-Правила), для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям собственнику объекта необходимо подать заявку на технологическое присоединение, с приложением необходимого комплекта документов.

Заявку можно подать очно в Центрах обслуживания потребителей, расположенных по адресам: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, д.5; г. Елизово, ул. Виллюйская, д.9 (единый справочный телефон: 8-800-2342939) или в электронной форме через личный кабинет на сайте ПАО «Камчатскэнерго» <http://tp.kamenergo.ru/>.

Директор


Е.В. Чухлов

Скурлатов Владимир Валерьевич,
Филиал ЦЭС, инженер центра обслуживания потребителей,
8 (800) 234-29-39, Skurlatow-VV@kamenergo.ru